



## Impianto antincendio

Lo stabile Don Willy è equipaggiato di un impianto d'allarme antincendio.

Sensori e pulsanti di chiamata manuale sono posizionati in tutti gli spazi.

L'impianto è collegato alla centrale di allarme  
**Satel Control di Savosa**  
**+41 91 935 51 40**

L'impianto ha il numero di allacciamento  
**3086**

## Comportamento da osservare **in caso di allarme**

Verificare in tutti gli spazi dello stabile se sono presenti indizi che fanno pensare al fuoco.

### 1. Emergenza in caso di incendio

Schiacciare immediatamente il pulsante di chiamata manuale più vicino se è presente del fuoco





## **Il messaggio di allarme è trasmesso alla centrale dei Pompieri**

In seguito telefonare al numero

# 118

che è il numero di chiamata per la centrale dei pompieri

comunicando:

<b>CHI</b>	chiama
<b>DOVE</b>	brucia
<b>COSA</b>	brucia
<b>FERITI</b>	da soccorrere

## 2. In caso di falso allarme

- a. Inserire la chiave nel quadro di comando **(1)**  
**La chiave è appesa in cucina.**

Ruotare di 90°

- b. Tacitare la sirena **(2)**

- c. Ripristino della normalità **(3)**

- d. Rigirare la chiave di 90°

- e. **Chiamare** la centrale Satel Control **(+41 91 935 51 40)**, comunicando che si tratta di un falso allarme. Verrà richiesto il numero di allacciamento **3086**

